

Утверждаю:
 Директор ООО «Аквалидер»
 О.Р. Каримов

« 04 » *января* 2022 г.

**Результаты
 бактериологического и санитарно-химического
 исследования питьевой воды по г. Покачи за январь 2022 год**

№ п/п	Место отбора проб	Колифаги	E coli	Общие колиформные бактерии ОКБ, КОЕ/100 мл	Общее микробное число, ОМЧ	Запах, баллы	При-вкус, баллы	Цветность, по хром-кобальтовой шкале (Cr-Co), градусы	Мутность, мг/дм ³	Железо, мг/дм ³
	норматив	отс.	отс.	отс.	0	2	2	20	1,5	0,30
1	Подвальное помещение ж.д.12 по ул.Таежная МАДОУ ДСКВ «Сказка»)	отс.	отс.	отс.	0	0	0	19,3	1,4	0,22
2	Подвальное помещение ж.д.5 по ул.Комсомольская МАДОУ ДСКВ «Солнышко»)	отс.	отс.	отс.	0	0	0	19,3	1,5	0,20
3	ТК 11 (МАДОУ ЦРР-детский сад)	отс.	отс.	отс.	0	0	0	19,3	1,5	0,21
4	ЦТП 3 (МАДОУ ДСКВ «Рябинushка»)	отс.	отс.	отс.	0	0	0	19,4	1,4	0,25
5	ТК 18 (МАДОУ ДСКВ «Югорка»)	отс.	отс.	отс.	0	0	0	19,5	1,3	0,24
6	ЦТП 1 (МАОУ СОШ №1)	отс.	отс.	отс.	0	0	0	19,4	1,4	0,22
7	ЦТП 4 (МАОУ СОШ №2)	отс.	отс.	отс.	0	0	0	19,4	1,5	0,22
8	ЦТП 7 (МАОУ СОШ №4)	отс.	отс.	отс.	0	0	0	19,4	1,4	0,27
9	ЦТП 6 (БУ «Покачевская городская больница»)	отс.	отс.	отс.	0	0	0	19,5	1,5	0,21
10	ул.Харьковская,8	отс.	отс.	отс.	0	0	0	19,4	1,4	0,21
11	ВОС-8000. Резервуар чистой воды (очищенная вода)	отс.	отс.	отс.	0	0	0	19,5	1,4	0,22

Утверждаю:
 Директор ООО «Аквадидер»
 О.Р. Каримов

«05» февраля 2022 г.

**Результаты
 бактериологического и санитарно-химического
 исследования питьевой воды по г. Покачи за февраль 2022 год**

№ п/п	Место отбора проб	Колифаги	E coli	Общие колиформные бактерии ОКБ,КОБ/100 мл	Общее микробное число, ОМЧ	Запах, баллы	При-вкус, баллы	Цветность, по хром-кобальтовой шкале (Cr-Co), градусы	Мутность, мг/дм ³	Железо, мг/дм ³
	норматив	отс.	отс.	отс.	0	2	2	20	1,5	0,30
1	Подвальное помещение ж.д.12 по ул.Гаежная МАДОУ ДСКВ «Сказка»)	отс.	отс.	отс.	0	0	0	19,4	1,4	0,25
2	Подвальное помещение ж.д.5 по ул.Комсомольская МАДОУ ДСКВ «Солнышко»)	отс.	отс.	отс.	0	0	0	19,3	1,4	0,23
3	ТК 11 (МАДОУ ЦРР-детский сад)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	17	0,65	0,29
4	ЦТП 3 (МАДОУ ДСКВ «Рябинушка»)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	16	0,62	0,3
5	ТК 18 (МАДОУ ДСКВ «Югорка»)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	16	0,62	0,3
6	ЦТП 1 (МАОУ СОШ №1)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	17	0,68	0,29
7	ЦТП 4 (МАОУ СОШ №2)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	16	0,65	0,29
8	ЦТП 7 (МАОУ СОШ №4)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	16	0,62	0,28
9	ЦТП 6 (БУ «Покачевская городская больница»)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	17	0,62	0,28
10	ул.Харьковская,8	отс.	отс.	отс.	0	1	1	16	0,65	0,27
11	ВОС-8000. Резервуар чистой воды (очищенная вода)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	17	0,69	0,29

Утверждаю:
 Директор ООО «Аквалидер»
 О.Р. Каримов

« 13 » апреля 2022 г.

**Результаты
 бактериологического и санитарно-химического
 исследования питьевой воды по г. Покачи за март 2022 год**

№ п/п	Место отбора проб	Колифаги	E coli	Общие колиформные бактерии ОКБ, КОЕ/100 мл	Общее микробное число, ОМЧ	Запах, баллы	При-вкус, баллы	Цветность, по хром-кобальтовой шкале (Cr-Co), градусы	Мутность, мг/дм ³	Железо, мг/дм ³
	норматив	отс.	отс.	отс.	0	2	2	20	1,5	0,30
1	Подвальное помещение ж.д.12 по ул.Таежная МАДОУ ДСКВ «Сказка»)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	17	0,62	0,3
2	Подвальное помещение ж.д.5 по ул.Комсомольская МАДОУ ДСКВ «Солнышко»)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	16	0,65	0,3
3	ТК 11 (МАДОУ ЦРР-детский сад)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	17	0,62	0,26
4	ЦТП 3 (МАДОУ ДСКВ «Рябинушка»)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	16	0,62	0,3
5	ТК 18 (МАДОУ ДСКВ «Югорка»)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	16	0,62	0,29
6	ЦТП 1 (МАОУ СОШ №1)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	17	0,65	0,3
7	ЦТП 4 (МАОУ СОШ №2)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	17	0,65	0,3
8	ЦТП 7 (МАОУ СОШ №4)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	17	0,65	0,3
9	ЦТП 6 (БУ «Покачевская городская больница»)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	16	0,62	0,29
10	ул.Харьковская,8	отс.	отс.	отс.	0	1	1	17	0,62	0,29
11	ВОС-8000. Резервуар чистой воды (очищенная вода)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	16,25	0,69	0,26

Утверждаю:
 Директор ООО «Аксвалдер»
 О.Р. Каримов

« 24 » апр. 2022 г.

Результаты
 бактериологического и санитарно-химического
 исследования питьевой воды по г. Покачи за апрель 2022 год

№ п/п	Место отбора проб	Колифаги	E coli	Общие колиформные бактерии ОКБ, КОЕ/100 мл	Общее микробное число, ОМЧ	Запах, баллы	Привкус, баллы	Цветность, по хром-кобальтовой шкале (Cr-Co), градусы	Мутность, мг/дм ³	Железо, мг/дм ³
	норматив	отс.	отс.	отс.	0	2	2	20	1,5	0,30
1	Подвальное помещение ж.д.12 по ул.Гаежная МАДОУ ДСКВ «Сказка»)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	17	0,65	0,25
2	Подвальное помещение ж.д.5 по ул.Комсомольская МАДОУ ДСКВ «Солнышко»)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	16	0,71	0,3
3	ТК 11 (МАДОУ ЦРР-детский сад)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	16	0,68	0,3
4	ЦТП 3 (МАДОУ ДСКВ «Рябинушка»)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	17	0,65	0,3
5	ТК 18 (МАДОУ ДСКВ «Югорка»)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	17	0,71	0,25
6	ЦТП 1 (МАОУ СОШ №1)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	17	0,68	0,25
7	ЦТП 4 (МАОУ СОШ №2)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	16	0,71	0,3
8	ЦТП 7 (МАОУ СОШ №4)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	17	0,68	0,27
9	ЦТП 6 (БУ «Покачевская городская больница»)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	17	0,71	0,3
10	ул.Харьковская,8	отс.	отс.	отс.	0	1	1	17	0,68	0,29
11	ВОС-8000. Резервуар чистой воды (очищенная вода)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	17	0,71	0,25

Утверждаю:
 Директор ООО «Аквалдер»
 О.Р. Каримов

« 24 » июля 2022 г.

**Результаты
 бактериологического и санитарно-химического
 исследования питьевой воды по г. Покачи за май 2022 год**

№ п/п	Место отбора проб	Колифаги	E coli	Общие колиформные бактерии ОКБ, КОЕ/100 мл	Общее микробное число, ОМЧ	Запах, баллы	Привкус, баллы	Цветность, по хром-кобальтовой шкале (Cr-Co), градусы	Мутность, мг/дм ³	Железо, мг/дм ³
	норматив	отс.	отс.	отс.	0	2	2	20	1,5	0,30
1	Подвальное помещение ж.д.12 по ул.Таежная МАДОУ ДСКВ «Сказка»)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	18	0,74	0,21
2	Подвальное помещение ж.д.5 по ул.Комсомольская МАДОУ ДСКВ «Солнышко»)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	18	0,78	0,30
3	ТК 11 (МАДОУ ЦРР-детский сад)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	18	0,68	0,30
4	ЦТП 3 (МАДОУ ДСКВ «Рябинушка»)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	18	0,71	0,28
5	ТК 18 (МАДОУ ДСКВ «Югорка»)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	18	0,77	0,30
6	ЦТП 1 (МАОУ СОШ №1)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	17	0,80	0,30
7	ЦТП 4 (МАОУ СОШ №2)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	18	0,77	0,30
8	ЦТП 7 (МАОУ СОШ №4)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	17	0,74	0,30
9	ЦТП 6 (БУ «Покачевская городская больница»)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	18	0,81	0,30
10	ул.Харьковская,8	отс.	отс.	отс.	0	1	1	18	0,68	0,30
11	ВОС-8000. Резервуар чистой воды (очищенная вода)	отс.	отс.	отс.	0	1	1	17	0,71	0,22