


Утверждаю:
Директор ООО «Аквалидер»
 О.Р. Каримов

«29» 12 2021 г.

**Результаты
бактериологического и санитарно-химического
исследования питьевой воды по г. Покачи за 2021 год**

место отбора:

Резервуар чистой воды (очищенная вода)

	Общее микробное число ОМЧ, КОЕ/100 мл	Общие колиформные бактерии ОКБ, КОЕ/100 мл	Термотолерантные колиформные бактерии ТКБ, КОЕ/100 мл	Запах, баллы	Прикус, баллы	Цветность, по хром-кобальтовой шкале (Cr-Co), градусы	Мутность, ЕМФ	Железо, мг/дм ³
Норматив	50	отс.	отс.	2	2	20	2,6	0,30
Январь	0	отс.	отс.	0	0	19,4	1,4	0,25
Февраль	0	отс.	отс.	0	0	19,3	1,4	0,23
Март	0	отс.	отс.	0	0	19,3	1,4	0,24
Апрель	0	отс.	отс.	0	0	19,3	1,2	0,22
Май	0	отс.	отс.	0	0	19,3	1,4	0,22
Июнь	0	отс.	отс.	0	0	19,3	1,3	0,22
Июль	0	отс.	отс.	0	0	19,4	1,2	0,22
Август	0	отс.	отс.	0	0	19,5	1,3	0,22
Сентябрь	0	отс.	отс.	0	0	19,5	1,4	0,23
Октябрь	0	отс.	отс.	0	0	19,4	1,3	0,23
Ноябрь	0	отс.	отс.	0	0	19,3	1,2	0,24
Декабрь	0	отс.	отс.	0	0	19,4	1,3	0,23

Начальник ХБЛ



Григоричева И.И.